



Collegamenti elettrici / Wiring


ON-OFF



DALI (cod. .../D2)




SWITCH-DIM (cod. .../D3)



Liquid
sospensione / hanging

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE
INSTRUCTIONS FOR INSTALLING
MODE D'INSTALLATION
MONTAGEANWEISUNGEN
INSTRUCTIES VOOR HET INSTALLEREN
INSTRUCCIONES PARA INSTALACION



ATTENZIONE:
La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo dall'uso appropriato delle seguenti istruzioni, pertanto è necessario rispettarle e conservarle.

WARNING:
Device security is guaranteed by the appropriate use of the following directions, therefore it is required to follow and to keep them.

ATTENTION:
La sécurité de l'appareil n'est garantie que dans le respect des instructions suivantes, Nous vous conseillons donc de les bien conserver.

ACHTUNG:
Die Gerätsicherheit ist versichert unter der Voraussetzung, daß die folgenden Einleitungen richtig verwendet und eingehalten werden. Deshalb ist es notwendig, sie zu bewahren.

ATTENTIE:
De veiligheid van het armatuur is alleen gegarandeerd bij het juist toepassen van de volgende montagevoorschriften.

ATENCIÓN:
La seguridad del aparato se garantiza solo cumpliendo cuidadosamente las siguientes instrucciones; por ello, es necesario conservarlas.



- | | | |
|---|----------------------------|--|
| I Apparecchio predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili. | I Apparecchio di classe I | I Gruppo di rischio 0, secondo norma EN 62471:2008 |
| GB Device fitted for directly mounting onto normally inflammable surfaces. | GB Class I luminaire | GB Risk group 0, in compliance with standard EN 62471:2008 |
| F Appareil réalisé pour le montage direct sur surfaces normalement inflammables. | F Appareil de classe I | F Groupe de risque 0, suivant la norme EN 62471:2008 |
| D Leuchte geeignet zur Montage auf normalerweise Flächen. | D Garret Klasse I | D Risikogruppe 0, gemäß Vorschrift EN 62471:2008 |
| NL Toestellen voorzien voor montage op normaal brandbare oppervlakten. | NL Toestellen van Klasse I | NL Risicogroep 0, volgens de norm EN 62471:2008 |
| E Aparato preparado para ser montado directamente en superficies inflamables. | E Aparato de clase I | E Grupo de riesgo 0, según norma EN 62471:2008 |

